



**EDIFICIO PRODUTTIVO
VIA PONTENUOVO A PIETRASANTA**

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
CON APPRONTAMENTO DEI LOCALI DESTINATI A
SPOGLIATOI ED UFFICI AZIENDALI**

PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA
AI SENSI DELL'ART. 14 L. D.P.R. 380/2001

RUP
Direttore generale di ERSU S.p.A.

Dott. Ing. **Walter Bresciani Gatti**
via Pontenuovo 22, 55045 Pietrasanta (LU)
Tel.0584 282.211 fax.0584 282230

Progetto architettonico

QUID STUDIO arch. Andrea Leonardi
arch. Paolo Verona
arch. Nicolò Guadagni

Progetto strutture ed impianti

Dott. Ing. **Marco Bertini Serravezza(LU)**

STUDIO TECNICO AMBIENTALE

Fabio ALINARI & partner Firenze (FI)

Elaborato	Elaborazione:	Scala:
ALLEGATO D	Novembre 2019	
Oggetto:	Revisione:	Nome file:
Planimetria Superfici Permeabili Stato progetto	02. Gennaio 2020	

- SUP. PERMEABILE
- SUP. NON PERMEABILE
- SUP. SEMIPERMEABILE


SUP. NON PERMEABILE = mq 890.84
SUP. ASFALTO DRENANTE = mq 1922.24
SUP. PERMEABILE = mq 1001.42

VERIFICA RAPPORTO DI PERMEABILITA'

Sup. permeabile < o = al 25% di Sf
3815.00 x 25% = mq 953.75

Sup. permeabile mq1001.42
Sup semipermeabile 1922.24 * 0.8 mq 1537.79
TOT. SUP. PERMEABILE mq 2539.21

953.75 < 2539.21 **Verificato**
*calcolato cautelativamente al 20% impermeabile ma totalmente drenante.



PROPRIETA' ROSSI

