

IMPIANTO FORZA MOTRICE



IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

LEGENDA

	Punto presa in esecuzione da incasso o su canaletta n.1 Presa 2P+T 10/16A (schuko)
	Punto presa in esecuzione a vista n.1 Presa 2P+T 10/16A (schuko)
	Quadretto prese in pvc da incasso con interruttore di protezione, completo di: - n°1 presa CEE interbloccata 2P+T 16A 220V
T	Torretta a scomparsa 20 moduli in acciaio inox sala riunioni composta con: - n°1 presa 2P+T 10/16A universali settore normale - n°2 prese 2P+T 10/16A bipasso settore normale - n°2 prese 2P+T 10/16A universali settore UPS - n°3 prese T.D. tipo RJ45 cat. 6
PL	Posto di lavoro in esecuzione da incasso e/o parete per n°1 posto di lavoro composta con: - n°1 presa 2P+T 10/16A universali settore normale - n°2 prese 2P+T 10/16A bipasso settore normale - n°3 prese T.D. tipo RJ45 cat. 6
	Quadro elettrico
	Canaletta asolata in PVC con setto separatore posata a vista Impianto Elettrico
	Canaletta in fili di acciaio zincato posata sopra il controsoffitto Impianto Elettrico
	Canaletta in fili di acciaio zincato posata sotto il pavimento galleggiante Impianto Elettrico
	Pozzetto di distribuzione in pvc dim. 600x600x600mm.
	Tubazione in polietilene ad alta densità per posa interrata

LEGENDA

	Armadio rack trasmissione dati
	Presa T.D. tipo RJ45 cat. 6 da incasso
	Presa T.D. tipo RJ45 cat. 6 installata su torretta a pavimento predisposta
	Presa T.D. tipo RJ45 cat. 6 installazione a vista
	Canaletta in fili di acciaio zincato posata sopra il controsoffitto Impianto Trasmissione dati e Speciali
	Canaletta in fili di acciaio zincato con setto separatore posata sotto il pavimento galleggiante Impianto Trasmissione dati e Speciali

LEGENDA

ASC	Allacciamento ascensore
ES	Allacciamento elettroserratura
AE	Allacciamento asciugamani elettrici
UI-FC1-2-3 FCP1-2-3	Allacciamento unità interna fancoil parete e/o pavimento
UI-CS1	Allacciamento unità interna fancoil a cassetta
REC1-2-3	Allacciamento recuperatore calore
P1..P5	Allacciamento elettropompe
GC	Allacciamento caldaia
PSOL	Allacciamento pompa solare termico
GF1/2	Allacciamento gruppo frigo a pompa di calore
PRC	Allacciamento pompa ricircolo
MIX1	Allacciamento miscelatore
FIL1	Allacciamento filtro
	Sezionamento impianti centrale termica

Comune di Pietrasanta
(Provincia di Lucca)

ersu INNOVAZIONE E AMBIENTE

Sede amministrativa, via Pontenuovo 22, 55045 Pietrasanta (LU) Tel.05842882211 fax.0584282230

EDIFICIO PRODUTTIVO
VIA PONTENUOVO A PIETRASANTA

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL SITO PRODUTTIVO CON APPRONTAMENTO DEI LOCALI DESTINATI AD OFFICINA, MAGAZZINO E SPOGLIATOI

Attività edilizia ai sensi della L. R. n. 65 del 2014

RUP
Direttore generale di ERSU S.p.A.

Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti
via Pontenuovo 22, 55045 Pietrasanta (LU)
Tel.0584 282.211 fax.0584 282230

Progetto architettonico
QUID STUDIO arch. Andrea Leonardi arch. Luca Leonardi

Progetto strutture ed impianti
Dott. Ing. Marco Bertozzi - Capezzano(LU)

STUDIO TECNICO AMBIENTALE
Fabio ALINARI & partner - Firenze (FI)

Elaborato: 5.4.7	Elaborazione: Maggio 2019	Scala: 1:100
Oggetto: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMPIANTO FM E TRASMISSIONE DATI-PIANTA PIANO TERRA	Revisione:	Nome file: IE-FMTD.01_02_03.dwg